

Адм. Кировского р-на
№ 01-14-24709/23-0-0
от 26.12.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78230061000208843800

вручается: Администрации Кировского района Санкт-Петербурга, юридический адрес:
198095 г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, лит. А, ИНН: 7805059546, ОГРН:
1037811014515

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

При проведении профилактического визита №2312/003-78/659/ПВЛПБ (учетный номер ФГИС ЕРКНМ ПМ 78230061000208843800) в период с «18» декабря 2023 г. по «20» декабря 2023 г. в соответствии с пунктом 11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности на объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт-Петербурга ИНН 7805149447 юридический адрес: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 15, лит. А (осуществляющего деятельность по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 15, лит. А), объект контроля отнесен к категории высокого риска;

в ходе которого присутствовал директор ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридического лица от 18.12.2023 г. №ЮЭ9965-23-38285724, а также Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №493 Кировского района Санкт-Петербурга, территориальное управление Кировского административного района Санкт-Петербурга (Администрация Кировского района) является учредителем юридического лица в отношении которого проводился профилактический визит.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 15, лит. А | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Руководитель организации обеспечивает в соответствии с регламентом обслуживания, учетом требований технической документации технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре), (Фактически отсутствует регламент работ технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации). | не Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; | 01.09.2024 | |
| 2. | Не выполнены требования к оформлению Договора на ТО КСОБ (Договор №01722000001422000163-493 от 06.02.2023), а именно: в указанный договор не включен график плановой замены технических средств) | Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54; ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, п.6.2.4, 6.4.7 | 01.09.2024 | |
| 3. | Пластиковые установленные перед выходом непосредственно наружу в пом. №1. 5. 24. 15. 3-Н 1, 2. 3 лк согл. плана ПИБ ГУП ГУИОН от 27.03.2012г. открываются не по направлению эвакуационного выхода из здания | двери. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; п. 4.2.22 свода Правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. | 01.09.2024 | |

Срок профилактического визита продлен до трех дней в связи с проведением инструментального обследования системы пожарной сигнализации и системы

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (Протокол испытания от 18 декабря 2023 г.)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«16» часов «00» минут «20» декабря 2023 г.

(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Кировского района Управления по
Кировскому району Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Макарова Наталья Тарасовна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

